

LEGENDA:

– — – zakres opracowania

——— projektowana robudowa

——— istniejąca część budynku

N

LEGENDA	
MO-...m	*Zwód pionowy - maszt odgromowy*
IK-...m	*Zwód pionowy - iglica kominowa*
■	*Złącze krzyżowe*
ZK	*Złącze kontrolne*
———	*Zwód poziomy drut FeZn Ø 8mm*
———	*Projektowany uziom otokowy FeZn30x4*

Uwaga:
Ochrona odgromowa wg. opracownia "Termomodernizcja Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach"

Projektowane iglice kominowe oraz maszty odgromowe należy połączyć z instalacją ogromową zaprojektowaną wg. dokumentacji "Termomodernizcja Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach"

Ze względu na rozbudowę budynku zmieniono lokalizację przewodów odprowadzających, złącz kontrolnych oraz zaprojektowano nowy uziom otokowy FeZn30x4

Obiekt	Projekt wykonawczy zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową		
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17–300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35		Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17–300 Siemiatycze cz. działek nr 1459 i 1434/2		
Przedmiot rys.	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bł. 63/02
Data	15.04.2019 r.		
Skala	1:100	Nr rys. E–9	