

Anuluje się odpowiedź na pytanie 12 – Nie stanowi rozbudowy istniejącego monitoringu w oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach

Po konsultacjach z przyszłym eksploatatorem sieci kanalizacyjnej ustalono że należy ująć monitoring przepompowni P1, P2, P3, P4 wobec powyższego **odpowiedź na pytanie 12 brzmi:**

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków P1, P2, P3, P4 opisane w projekcie budowlanym oraz SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Siemiatyczach. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dystrybutorskiej mieszczącej u Użytkownika. Jednocześnie zastrzega się, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu u Użytkownika w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. Urządzenia i oprogramowanie należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Siemiatyczach tel. 85 655 25 77.