

Do firm zainteresowanych przetargiem pod nazwą: Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka - Wiercień Duży, Wiercień Duży - Wyromiejki – Czartajew”

Pytanie Nr 1

Obecnie do dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 przygotowana została przez IBDiM poprawka, która została opublikowana na stronie internetowej GDDKiA. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 ?

Odp. Pyt. 1 Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2.

Pytanie Nr 2

W związku z faktem, że nie można zaprojektować recept wg TW-2 z 2008 roku na warstwę AC ścieralną z uwzględnieniem wskazanego tam Bmin (brak uzyskania pozytywnych wyników z takich parametrów jak odporność na deformacje trwałe oraz zawartość wolnych przestrzeni), co potwierdziło najnowsze wydanie WT-2 z 2010, gdzie wartość ta została obniżona, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania w/w warstw zgodnie z WT-2 2010?

Odp. Pyt. – 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania warstw zgodnie z WT-2 2010.

*Przebieg 4*