

Do firm zainteresowanych przetargiem

Siemiatycze dnia 07.10.2013

Gmina Siemiatycze  
ul. Tadeusza Kościuszki 35  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu na **„Przebudowa drogi gminnej nr 109515B, Kłopoty Bańki -  
Moczydły”**

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej (rys. przekrój normalny: warstwa ścieralna – 4cm, warstwa wiążąca 3cm, natomiast w przedmiarze opisie technicznym: warstwa ścieralna 3cm, warstwa wiążąca 4cm – prosimy podać jakiej grubości warstw konstrukcyjnych należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z dokumentacją techniczną;

- warstwa ścieralna - 4cm
- warstwa wiążąca - 3cm

Pytanie 2:

W przedmiarze występują słupki do znaków żelbetowe długości 330cm, natomiast w SST mowa jest o słupkach z rur stalowych – prosimy o podanie właściwego materiału z jakich należy wykonać słupki do znaków pionowych?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z SST D-07.02.01. Oznakowanie pionowe;

- słupek do znaków drogowych z rur stalowych fi 70mm dł. 3,5 mb

WÓJT GMINY SIEMIATYCZE  
EDWARD ZAREMBA