

Siemiatycze, 2014-03-20

RG.271.1.2014

Uczestnicy postępowania


## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
„Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości  
Wólka Nadbużna”

**Pytanie 1.** „W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna proszę o określenie jakiego typu asekuracja ma być zastosowana na trasie Junior. Wątpliwości pojawiły się na podstawie informacji jakie są zamieszczone w SIWZ oraz przedmiarze robót ( siatkowy system asekuracji) oraz w projekcie w którym jest przewidziany ciągły system asekuracji.

**Odpowiedź 1.** Projekt parku linowego zakłada następujące typy asekuracji na poszczególnych elementach:

- a) Trasa Maluch – asekuracja siatek bezpieczeństwa.
- b) Trasa Junior – system ciągłej asekuracji (bez przepinania na poszczególnych stanowiskach).
- c) Trasa Treningowa - system ciągłej asekuracji (bez przepinania na poszczególnych stanowiskach).
- d) Zjazd Linowy - system ciągłej asekuracji (bez przepinania na poszczególnych stanowiskach).

WÓJT  
  
Edward Ziembka