

Gminny Zespół Obsługi Szkół
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88
tel. 85 655 16 08
NIP 5441165000 REG. 050384651

Siemiatycze, dnia 01.08.2014r.

GZOS.3610.9.2014

W odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Modernizację oddziałów przedszkolnych” z dnia 01 sierpnia 2014r. odpowiadamy:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę wyposażoną w jeden port USB z opcją wyposażenia tablicy w moduł komunikacji bezprzewodowej, którego odbiornik jest wyposażony w złącze zasilacza?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie uzna takiego rozwiązania za równoważne. Wymaga aby jeden port USB był do komunikacji i jeden port USB do zasilania.

KIEROWNIK ZESPÓŁU

mgr Teresa Karolczuk