

Siemiatycze 8.09.2014

Firmy zainteresowane przetargiem

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze w ramach Projektu „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze”.

INFORMACJA O UZNANIU ZASADNOŚCI INFORMACJI O NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI CZYNNOŚCI DOKONANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- I. Zamawiający – Gmina Siemiatycze informuje, że w dniu 05.09.2014 r. wpłynęła do Zamawiającego informacja w trybie art.181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o niezgodnej z przepisami czynności dokonanej przez Zamawiającego. Informacja wskazuje na dokonanie przez Zamawiającego Gminę Siemiatycze sprzecznych z przepisami ustawy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegających w szczególności na:
- niezgodnym z przepisami prawa opisanie przedmiotu zamówienia poprzez takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, które w sposób jednoznaczny wskazuje na pochodzenie produktów od konkretnego producenta, bez możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych, a w konsekwencji bezprawnym naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu;
 - niezgodnym z przepisami prawa opisanie przedmiotu zamówienia poprzez takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, które jest niezgodne z normami budowlanymi i zasadami eksploatacji kolektorów słonecznych, a w konsekwencji bezprawne naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu.

Zamawiający działając zgodnie z art.181 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że uznaje przekazaną informację za zasadną.

Zamawiający w związku z wniesieniem przez Wykonawcę informacji w trybie art.181 ustawy pzp dokonał ponownej analizy wymaganych parametrów instalacji kolektorów słonecznych i postanowił zrezygnować z parametru kolektora słonecznego opisanego jako temperatura stagnacji.

W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy pzp dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie informacji przedstawionych w pkt. I. załącznika nr

8 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i modyfikuje tabelę określającą minimalne parametry instalacji kolektorów słonecznych dla urządzeń równoważnych.

Obowiązująca tabela brzmi:

Minimalne parametry instalacji kolektorów słonecznych dla urządzeń równoważnych
<i>sprawność optyczna – min 83%</i>
<i>współczynnik $k_1 = \max 4,10 [W/m^2 K]$ współczynnik $k_2 = \max 0,02 [W/m^2 K^2]$</i>
<i>układ węzownicy kolektora – meander lub harfa</i>
<i>Roczny uzysk słoneczny- min 480 kWh/m², powierzchni czynnej (efektywnej) kolektora</i>
<i>Szyba – powłoka antyrefleksyjna, przepuszczalność min 93 %, odporność na uderzenia mechaniczne</i>

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższą modyfikacją zmianie ulega wcześniejsza odpowiedź nr 6 na pytanie dotyczące wysokości temperatury stagnacji.

II. Mając na uwadze istotność powyższej zmiany Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w związku z czym zmienia:

1. Pkt 17. (Miejsce, termin i sposób złożenia oferty) Części I SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców) nadając mu następujące brzmienie:

Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – **Urząd Gminy w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze**, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	01.10.2014 r.	do godziny	12:00
---------	----------------------	------------	--------------

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczke) należy opisać następująco:

Gmina Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze

Oferta w postępowaniu na:

**„Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze
w ramach Projektu Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy
Siemiatycze”**

Nie otwierać przed dniem: **01.10.2014 r., godz. 12:15**

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisanie oferty.

2. Pkt 19.1 Części I SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców) nadając mu następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Urząd Gminy w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, sala posiedzeń

w dniu	01.10.2014 r.	o godzinie	12:15
--------	----------------------	------------	--------------

Ponieważ wyżej opisane zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14/08/2014 r. oraz opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19/08/2014 r. pod numerem 2014/S 157-282342, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, które po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Siemiatycze
Edward Zaremba