



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

**Gmina Siemiatycze**  
**ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze**  
**tel.: (085) 655 28 60 , faks: (085) 655 29 11**  
**e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl**

Siemiatycze, dn. 12.05.2015 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

znak sprawy: RG.271.4.2015

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew”.  
Numer ogłoszenia: 104088 – 2015.

Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

1. Wykonawca twierdzi, że dokumentacja projektowa zawiera następujący zakres robót budowy kanalizacji sanitarnej:
  - kanalizacja sanitarna 200mm - 230.2mb
  - przyłącze kanalizacji sanitarnej 200mm - 6.0mb
  - wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej 200mm - 8.1 mbNatomiast w przedmiarze robót opracowanym przez Zamawiającego wymieniony jest następujący zakres budowy kanalizacji: pozycja 10 - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm - 40.66m.  
Wykonawca pyta, jaka jest właściwa długość kanałów, jeżeli zgodnie z projektem, to prosi o zmianę przedmiarów robót z uwagi na potrzebę sporządzania kosztorysów.

Zamawiający odpowiada, że do wyceny prac budowlanych należy przyjąć długości kanałów sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową, tj. kanał sanitarny d200 L=230,2m , przyłączy kanalizacji sanitarnej d200 L=6m, układ pomiarowy d200 L=8,1m (4,3 +3,8 m). Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem II pkt 5 SIWZ udostępnione przedmiary robót mają za zadanie jedynie ułatwić Wykonawcom skalkulowanie ceny ofertowej, są materiałem pomocniczym i nie wchodzi w zakres dokumentacji technicznej, o której mowa w rozdziale II pkt 1 SIWZ oraz wzorze umowy o roboty budowlane stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2. *Wykonawca twierdzi, że kanały sanitarne zostały zaprojektowane na głębokości przekraczającej 4.0m, zaś przedmiary nie zawierają zabezpieczeń ścian wykopów szalunkami. W związku z powyższym prosi o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie przedmiarów.*

Zamawiający odpowiada, że Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z zasadami BHP, co oznacza, że należy przewidzieć w ofercie szalowanie wykopów.

3. *Wykonawca pyta, czy Zamawiający potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 22 czerwca 2015 roku.*

Zamawiający potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 22 czerwca 2015 roku.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

  
WÓJT  
Edward Krasowski