

LEGENDA:

K - Kocioł na paliwo stałe, opalany zrębką drewnianą, o mocy nominalnej 100kW wyposażony w elektroniczny system sterowania spalania, regulator wydajności kotła , wentylator wyciągowy z płynną regulacją obrotów, wężownicę zabezpoieczajacą przed wzrostem temepratury, wymiennik ciepła pionowy, układ automatycznego czyszczenia wymiennika ciepłą i palnika, zasobniok popiołu

1 - Redukcja z kształtek kominowych, dwuściennych izolowanych, do kotłów na paliwo stałe Ø180/200mm

2 - Prostka z kształtek kominowych, dwuściennych izlowanych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm wyposażona w króciec pomiarowy

3 - Kolano 90° z kształtek kominowych, dwuściennych izlowanych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm

4 - Prostka z kształtek kominowych, dwuściennych izlowanych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm długości L=1,0m

5 - Prostka z kształtek kominowych, dwuściennych izlowanych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm długości L=0,25m

6 - Kolano 30° z kształtek kominowych, dwuściennych izlowanych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm

7 - Prostka z kształtek kominowych, dwuściennych izlowanych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm długości L=0,5m

8 - Kolano 45° z kształtek kominowych, dwuściennych izlowanych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm

9 - Trójnik 45° z kształtek kominowych, jednościennych, do kotłów na paliwo stałe Ø200

10 - Odkraplacz, do kominów jednościnnych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm

11 - Rewizja z drzwiczkami, do kominó jednościennych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm

12 - Prostka z kształtek kominowych, jednościennych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm długości L=1,0m

13 - Prostka z kształtek kominowych, jednościennych, do kotłów na paliwo stałe Ø200mm długości L=0,5m

14 - Płyta kotwowa przejściowa, zabezpieczenie wyjścia komina z szachtu

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PIO-SAN
"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Bilcza gm. Morawica
☎ (041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania:	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków na terenie gmin nadbużańskich
Inwestor:	Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
Obiekt:	Szkoła Podstawowa w Szerszeniach, Szerszenie 38 17-300 Siemiatycze
Faza:	Projekt Wykonawczy
Branża:	Instalacje sanitarne
Nazwa rysunku:	Schemat komina spalinowego — Nr. rys. IS-6 — Skala

	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Ćwiek	SWK/0088/PWOS/08	01.2016	
Opracował:	mgr inż. Łukasz Marchut		01.2016	
	mgr inż. Marcin Siemieniuch		01.2016	
	mgr inż. Mateusz Bilski		01.2016	
	mgr inż. Michał Kwieczko		01.2016	

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJA, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)