



ROZDZIELNICA R21



R-11
Rozdzielnica podtynkowa,
FW42UM2, 4x26 modułów
drzwi metalowe z zamkiem FZ597N
IP30, II kl. ochronności, gł. 110mm
Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: II
odporność uderowa IK09
kolor: RAL 9010
norma: PN-EN 61439
blacha stalowa: 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym
drzwi pełne metalowe
Gł.: 110mm



$P_i = 21,9\text{kW}$
 $k_j = 0,35$
 $P_s = 7,66\text{kW}$
 $\cos\varphi = 0,93$
 $I_B = 11,9\text{A}$

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu		
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92	
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze działka nr 1459, 1434/2, 714/2		
Przedmiot rys.	Schemat zasilania. Rozdzielnica R21	Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bł. 63/02	
Data	08.07.2019 r		
Skala	---	Nr rys. E-2/14	