

9		INSTALACJA ODGROMOWA			
71	KNR-W 5- d.9 08 0604-01	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr. FI 8 na dachu płaskim pokrytym blachą 210	m m	210.000	
				RAZEM	210.000
72	KNR-W 5- d.9 08 0606-03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 10*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
73	KNR-W 5- d.9 08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 115	szt. szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
74	KNR-W 5- d.9 08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 35	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
10		POMIARY			
75	KNR-W 4- d.10 03 1202-01 wg. specyfikacji SST5	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 30	pomiar pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000
76	KNR-W 4- d.10 03 1202-02 wg. specyfikacji SST5	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8	pomiar pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
77	KNR-W 4- d.10 03 1209-01 wg. specyfikacji SST5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 6	prób. prób.	6.000	
				RAZEM	6.000