



## ROZDZIELNICA R2



Obudowa metalowa, natynkowa  
Klasa ochronności: I  
Stopień ochrony: IP40  
Wymiary: 600 x 575 x 185 mm  
Rzędy: 3  
Moduły: 24  
I<sub>cc</sub>=6kA  
Wykonanie zgodnie z normą: PN-EN 61439-3  
Drzwi zamykane na klucz.

# ROZDZIELNICA NATYNKOWA Z DRZWICZKAMI I ZAMKIEM

$$\begin{aligned} P_i &= 11,4 \text{ kW} \\ k_j &= 0,75 \\ P_s &= 8,55 \text{ kW} \\ \cos \varphi &= 0,93 \\ I_B &= 13,29 \text{ A} \end{aligned}$$

Objekt	Projekt wykonawczy zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudowę	
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze cz. działek nr 1459 i 1434/2	
Przedmiot rys.	Schemał zasilania. Rozdzielnica R2	Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bł. 63/02
Data	15.04.2019 r.	
Skala	---	Nr rys. <b>E-12</b>