



ROZDZIELNICA R11



R11
Rozdzielnica podtynkowa,
FW52UM2, 5x26 modułów
drzwi metalowe z zamkiem FZ597N
IP30, II kl. ochronności, gł. 110mm
Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: II
odporność uderowa IK09
kolor: RAL 9010
norma: PN-EN 61439
blacha stalowa: 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym
drzwi pełne metalowe
Gł.: 110mm



$$\begin{aligned} P_i &= 28,6 \text{ kW} \\ k_j &= 0,52 \\ P_s &= 14,87 \\ \cos \varphi &= 0,93 \\ I_B &= 23,11 \text{ A} \end{aligned}$$

Objekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu		
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17–300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92	
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17–300 Siemiatycze działka nr 1459, 1434/2, 714/2		
Przedmiot rys.	Schemat zasilania. Rozdzielnica R11		Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bł. 63/02
Data	08.07.2019 r		
Skala	---	Nr rys. E-2/13	