



Lp.	Pomieszczenie	M2
0.1	pom. na odpady	2,8
0.2	komunikacja	1,9
0.3	schowek	1,0
0.4	wiatrołap	5,2
0.5	sala rekreacyjna	107,15
0.6	komunikacja	9,0
0.7	komunikacja	5,3
0.8	komunikacja	6,2
0.9	wc dla os. nptpsr.	5,7
0.10	wc damski	9,0
0.11	komunikacja	6,4
0.12	wc męski	7,4
KL/1	klatka schodowa	24,3
SZ/W	szyb windowy	2,9
SZ/W2	szyb windowy	1,3
POWIERZCHNIA NETTO		195,55

LEGENDA:

--- zakres opracowania

ściany istniejące

ściany projektowane

ściany zamurowane

ściany do rozbiórki

obiekty do wyburzenia

LEGENDA DZIAŁÓW OŚWIETLENIA

A1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODTYNKOWA LED 3800LM PLX E 34 IP20/44 840 27W
A1 N	OPRAWA OŚWIETLENIA NASTROPOWA LED 3800LM PLX IP20/44 840 27W
A2 N	OPRAWA OŚWIETLENIA NASTROPOWA LED 4800LM PLX IP20/44 840 32W
B1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODTYNKOWA LED 1600LM PLX IP20/44 840 14W
B2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODTYNKOWA LED 2400LM PLX IP20/44 840 19W
C	OPRAWA OŚWIETLENIA NASTROPOWA LED 4000LM PC OPAL IP65 840 / L-1200 32W
D1	OPRAWA OŚWIETLENIA NASTROPOWA LED 2500LM PLX 840 14W
D2	OPRAWA OŚWIETLENIA NASTROPOWA LED 3000LM PLX 840 21W
D3	OPRAWA OŚWIETLENIA NASTROPOWA LED 4000LM PLX 840 29W
F	OPRAWA OŚWIETLENIA NASTROPOWA LED 3000 PC IP65 840 19W
AW1	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED Z OPTYKĄ DO KORYTARZA 1W 1H AT
AW2	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA Z OPTYKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 1W 1H AT
AW3	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA Z OPTYKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 3W 1H AT
AW4	OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA Z OPTYKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 1W 1H AT
AW5	OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA Z OPTYKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTEJ 3W 1H AT
EW	OPRAWA EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 1,2W 1H AT
AW7	OPRAWA AWARYJNA LED Z TERMOSTATEM 3x1W 1H AT
F	OPRAWA OŚWIETLENIA NAŚCIENNA LED 20W IP54 PRZYST. DO PRACY NA ZEWN.

LEGENDA

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- WYPUST 1-FAZOWY DO ZASILANIA WENTYLATORÓW

Objekt	Projekt wykonawczy zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową	
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bt. 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze cz. działek nr 1459 i 1434/2	
Przedmiot rys.	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA	
Data	15.04.2019 r.	
Skala	1:100	Nr rys. E-4

