


LEGENDA:

- — — zakres opracowania
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany zamurowane
- ściany do rozbioru
- obiekty do wyburzenia




URZĄD - część B

Lp.	Pomieszczenie	M2
-1.1	korytarz	20,8
-1.2	pom. os. sprzątajacej	8,6
-1.3	korytarz	27,0
-1.4	rozdzielnia	13,8
-1.5	pom. magazynowe	32,45
-1.6	pom. magazynowe	24,3
-1.7	archiwum	32,8
-1.8	wodomierz	13,6
-1.9	archiwum	62,1
-1.10	serwerownia	35,8
POWIERZCHNIA NETTO		271,25

projektowana rozbudowa
wg odrębnego opracowania

dylatacja



projektowana zmiana sposobu użytkowania na przedszkole ze
przebudową pomieszczeń
wg odrębnego opracowania

LEGENDA

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, P/T, IP20
- WYPUST 1-FAZOWY DO ZASILANIA WENTYLATORÓW
- CZUJNIK OBECNOŚCI HF360, IP54

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ARTSHAPE SQ LED MEDIUM EDGE ZAW 12000LM PLX EDD 34 840 / Z-1,3M 92W
A2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE ZAW 8000LM PLX EDD 34 840 / Z-1,3M 65W
B	OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE ZAW 8000LM PLX E 34 840 / Z-1,3M 65W
C	OPRAWA OŚWIETLENIOWA BERYL NEW LED D-11800LM PLX E 33 IP20/44 840 15W
D	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NEPTUN LED COMPACT V1 4000LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 32W
E	OPRAWA OŚWIETLENIOWA, RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000LM PLX E 34 840 29W
F	OPRAWA OŚWIETLENIOWA RUBIN POS LED 4400LM MICRO-PRM E 840 / 600X600 32W
F2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA, RUBIN POS LED 6600LM MICRO-PRM E 840 / 600X600 47W
G	OPRAWA OŚWIETLENIOWA, X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-575MM 9W
AW1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA HVM/3.2W/B/1/SE/AT/TR
AW2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA LV2A/3W/B/1/SE/AT/VH szczegóły wg specyfikacji nr PL/2019/2048
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA PROJEKTOWA LV2C/1W/B/1/SE/AT/VH
AW4	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA PROJEKTOWA LV2D/1W/B/1/SE/AT/VH szczegóły wg specyfikacji nr PL/2019/2048
AW5	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA PROJEKTOWA LV2D/3W/B/1/SE/AT/VH
AW6	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA PROJEKTOWA LV2D/3W/B/1/SE/AT/VH szczegóły
EW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA ARN/1W/B/1/SE/AT/VH
AW7	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA ODB/3x1W/B/1/SA/AT/VH + GRZĄŁKA HTR25
F	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NAŚCIENNA LED 20W IP54 PRZYST. DO PRACY NA ZEWN.

Objekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu	
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze działka nr 1459, 1434/2, 714/2	
Przedmiot rys.	RZUT PIWNICY INSTALACJA OŚWIELENIA	Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bł. 63/02
Data	08.07.2019 r	
Skala	1:100	Nr rys. E-2/2