



UWAGA:
Do wykonania instalacji oświetlenia wykorzystaj przewód YDYżo 3(lub4)x1,5mm², do instalacji gniazad 230V wykorzystaj przewód YDYżo 3x2,5mm², do gniazad 400V przewód YDYżo 5x2,5mm². Przewody układać w metalowych korytkach kablowych lub rurkach RL. Przewody YDY wychodzące do opraw zewnętrznych chronić przed warunkami atmosferycznymi np. przez zastosowanie osłon termokurczliwych, pieszli odpornych na UV. Wyjście przewodu ze ściany uszczelnić.

Oznaczenia zgodne ze schematem