

Do firm zainteresowanych przetargiem RG.271.9.2020

Siemiatycze dnia 22.07.2020r.

Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+ w Ogrodnikach”

Odpowiedzi na zapytania

Pytanie 1: Proszę o określenie wymogów dla płytek podłogowych i ściennych: wielkość, kolor, antypoślizgowość

PŁYTKA PODŁOGOWA

Drewnopodobna, wymiar 150X23CM LUB 120X20, antypoślizgowość R10,
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM W TRAKCIE REALIZACJI


PŁYTKA ŚCIENNA

Wymiar 448x148 mm
Grubość 8 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat + Połysk
Ścieralność -
Antypoślizgowość -
Mrozoodporność Nie
Zastosowanie łazienka, salon

KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM W TRAKCIE REALIZACJI

Pytanie 2: Proszę o określenie wymogów dla parapetów z konglomeratu: szerokość i grubość, kolorystyka

Parapety 3CMX30CM kolor biały lub jasnoszary


WÓJT
Edward Krasowski